

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ "ТРОМБОН УМ4-600" ПАСПОРТ



1. Общие положения.

Усилитель мощности трансляционный "Тромбон УМ4-600" (далее в тексте УМ или Усилитель) предназначен для использования в составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

Усилитель соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и нормативным документам: Своду правил 3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2012.

Усилитель может быть использован для усиления звуковых сигналов в системах трансляционного вещания различных объектов.

2. Технические характеристики.

Номинальная выходная мощность	600Вт
Пиковая выходная мощность	800Вт
Выходная мощность при работе от резервного источника питания не менее	375Вт
Выходы:	
Выходы трансляции (подключаемых линий)	4
Номинальное выходное напряжение трансляции	30В,100В,120В
Выход переноса сигнала оповещения «Выход оповещения»	1
Номинальное напряжение звукового сигнала на выходе «Выход оповещения»	250мВ
Номинальный диапазон частот	50-10 000Гц
Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более	3Дб
Коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот не более	2,0%
Количество входов – 2 «Линейный» и «Оповещение»	
Максимальный уровень сигнала на входах «Линейный» и «Оповещение»	250мВ
Напряжение питания усилителя основное	220В 50 Гц
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока не более	800Вт
Напряжение источника постоянного тока для резервного питания	24В
Ток, потребляемый от источника резервного электропитания не более	20А
Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) не более	480x430x190мм
Масса без упаковки не более	28Кг

3. Комплект поставки.

Усилитель трансляционный "Тромбон УМ4-600"	1 шт.
Кабель питания для подключения к сети 220В.	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.	1 шт.
Паспорт.	1 шт.
Упаковка.	1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Усилитель мощности, серийный номер _____ дата изготовления _____ соответствует техническим условиям СМЛГ.437256.004ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-РУ.ПБ16.В.00464. Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

Срок годности – 10 лет со дня изготовления.

Работы по выполнению условий срока годности проведены: _____ подпись _____ штамп ОТК.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Усилителя мощности "Тромбон УМ4-600" всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Усилителя составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется отремонтировать Усилитель за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Усилителя потребителем не допускается. Доставка Усилителя к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на Усилитель прекращается в следующих случаях:

- выхода Усилителя из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Усилителя потребителем без письменного согласия изготовителя.

Изготовитель:

ООО «СОУЭ «Тромбон»:

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, тел./факс: (4912) 29-68-41

www.trombon.org, info@trombon.org

М.П.